

探測器測試棒 YH-03128

- 特性**
- 適用於熱探測器及煙探測器之測試。
 - 測試棒具伸縮性，可分作五節，收縮長度約1.44公尺，延伸長度約5公尺。
 - 具有左右擺動功能的測試筒，搭配測試棒可測試到一般不易測試之場所，如下方有障礙物，可作斜角測試。
 - 配件之點火器利用瓦斯點燃，點火器上之開關可控制溫度高低，針對差動、定溫使用。
 - 配件之測試液，每瓶約可作500次的噴放，針對偵煙使用。



- 配件說明**
- 測試棒：
使用時，先將測試棒前一節拉出到底，再左右轉動（上節向右轉，下節向左轉）即鎖定，可視高度來調整（使用完畢要回復原狀時，將任一節與拉長的一節反方向左右稍為轉動，即可收回）。
 - 點火器：
使用前，先將點火器底部輸入孔灌入瓦斯充滿。
點火器A區屬點燃區，直到B區看到紅光為止。若有火焰產生則需將火焰吹熄，才能避免誤傷探測器及延長點火器壽命。
測試時間：差動探測器約5秒左右，定溫探測器約10秒左右。
注意：使用點火器需與測試中探測器保持一定時間及距離，避免燒壞探測器。
 - 測試液：
噴霧劑之粒子大小相當造成火災預警時煙霧顆粒。
測試時間：利用測試筒約待10秒，直接噴灑約20秒
注意：
 1. 近距離噴灑過量測試液將會影響探測器之靈敏度
 2. 測試液具高度可燃性，內容物經高壓處理，須遠離火苗，高溫或任何燃燒源頭，不可刺破或焚燒，存放於50℃以下，置於幼兒無法拿到之處，不可直接對眼睛噴灑，或吸煙時使用。

尺寸圖 單位：mm

